LABORATORIO
MEDIOAMBIENTAL
GRUPO CEDEAC

Empresa B Certificada
Formamos parte de un movimiento global que está al servicio de las personas y el planeta.
Más información en bcorp.com

INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 014838-MI-2

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	**COOPERATIVA DE PROVISIÓN - SIERRA DE LOS PADRES**
Dirección:	Fabian y Elina - Sierra de Los Padres - Mar del Plata

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: **AGUA**	Fecha de toma de muestra: **18/09/2026**
Rotulada como: **BOMBA 5**	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

Nº de muestra: **AA0023045**	Fecha de ingreso: 18/09/2026
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 18/09/2026	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Art. 982 del CAA	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	**100 UFC/mL**	500 UFC/ml	ISO 6222:1999	21/09/2026
Coliformes totales	**Ausencia /100 ml**	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016	19/09/2026
E. coli	**Ausencia /100 ml**	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016	19/09/2026
Pseudomonas aeruginosa.	**Ausencia /100 ml**	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	21/09/2026

N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta ***APTA*** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano en el art. 982 del Código Alimentario Argentino (modificado y/o complementada por (Resolución Conjunta SCS y SAGyP N° 33/2023).NOTA: versión 2 de Informe de resultados anula y reemplaza a Informe de resultados 014838-MI-1. La presente versión se emite con el fin de corregir
errores detectados en el informe original, atribuibles al proceso de emisión por parte del laboratorio.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
-Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2026
FIN DEL INFORME.

Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 84.334

HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5132

España 1442 – (7600) – Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina
Cel + 549 2236 047188 - mail: info@cedeacmedioambiental.com.ar – www.cedeac.com.ar
Habilitación Municipalidad Gral. Pueyrredón Ex Nº 0031-B-1926 Cpo. 0 Alc. 2
Habilitación COFILAB 2022073 – Habilitación Ministerio Ambiente Pcia. Bs. As. Nº Registro 147